


Утверждаю  
Директор ОУ

 / Л.М.Мержуева /  
«20» августа 2021 года

### АКТ

#### приемки пищеблока

к новому 2021-2022 учебному году

«20» августа 2021г.

Комиссия, назначенная приказом директора от «20» 08 2021г. № 74-п  
в составе:

Председатель: Мержуева Л.М

Члены комиссии:

Дарчиева М.Х

Хатуева Л.Ш

Гадамурова М.А

установила:

1. Обеденный зал фактическая площадь 140.м<sup>2</sup>. при норма 0,7 кв. м на одно место в зале.  
Количество посадочных мест фактически 46.

2. Оборудование пищеблока.

2.1. Плиты для приготовления пищи электрические

4-конфорочные фактически -1.

Конфорок всего 4 шт., в рабочем состоянии 4 шт.,

Электроплиты установлены в строго горизонтальном состоянии / наклонены

Водопроводный кран около или над плитами имеется / не имеется.

Вентиляционный зонт над плитами имеется / не имеется, вентиляция в рабочем состоянии, скорость движения воздуха 0.3 м/сек.

2.2. Электрический титан для подогрев воды имеется 1 шт., в рабочем состоянии 1 шт.

2.3. Котел варочный имеется 0 шт., в исправном состоянии 0 шт., используется по назначению 0 шт.

2.4. Жарочный шкаф имеется/не имеется, в рабочем состоянии.

Вентиляционный зонт над жарочным шкафом имеется / не имеется.

2.5. Мясорубок имеется 1 шт., выпуска 2017 г., исправных 1 шт.

2.6. Овощерезки имеется 2 шт., исправных 2 шт.

2.7. Картофелечистка имеется / не имеется, исправная / неисправная.

2.8. Посудомоечная машина имеется / не имеется, исправная / неисправная.

2.9. Холодильники:

камеры холодильные 1 шт., исправные 1 шт.,

бытовые холодильники 2 шт., исправные 2 шт.,

выполнено заземление 2 шт.

3. В столовой имеются умывальники при норме из расчёта 1 кран на 20 посадочных мест, фактически 3 шт.


4. Разгрузка и перемещение сырых продуктов механизировано, ограждение клиноремной передачи имеется / не имеется.

5. Работники пищеблока человек прошли инструктаж по электробезопасности 2




6. Бракеражная комиссия назначена приказом № 74-п от 20.08.2021г в комиссию по согласованию назначен работник образовательного учреждения от администрации, повар.

На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать пищеблок **готовым** / не готовым к приему обучающихся и воспитанников в учебном году.

Председатель

 | С.М. Мертекуев

Члены комиссии

 | Дарсина А.А.  
 | Асадуев  
 | Сорамиев



«20» лицей 2021 г.